


# Trinkwasseranalyseausgang

## Vockenhausen Hochzone



Betreiber: Eppstein  
Gebiet:

Labor: SGS Fresenius  
Probe Nr.: 210064706  
Probedatum: 24.02.2021

### Trinkwasseranalyse

Parameterbezeichnung	VZ	Messwert	Einheit	TrinkwV
Aluminium, gesamt	<	0,02	mg/l	0,200
Arsen	<	0,001	mg/l	0,01
Blei	<	0,001	mg/l	0,01
Cadmium	<	0,0005	mg/l	0,003
Calcium		111	mg/l	400
Chlorid		34,5	mg/l	250
Eisen, gesamt	<	0,01	mg/l	0,2
Fluorid	<	0,2	mg/l	1,5
Kupfer, gesamt		0,005	mg/l	2
Magnesium		16,2	mg/l	
Mangan, gesamt	<	0,005	mg/l	0,05
Natrium		17,5	mg/l	200
Nickel	<	0,002	mg/l	0,02
Nitrat		1,8	mg/l	50
pH-Wert		7,42	einheitenlos	9,5
Sulfat	<	76	mg/l	250
Gesamthärte		19,3	°dH	

Bemerkung: Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz: hart

Beurteilung: Die gemessenen Parameter entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.