

# Trinkwasseranalyseaushang

## Vockenhausen Tiefzone



Betreiber: Eppstein      Labor: SGS Fresenius  
Gebiet:                      Probe Nr.: 250094657  
                                    Probbedatum: 26.03.2025

### Trinkwasseranalyse

Parameterbezeichnung	VZ	Messwert	Einheit	TrinkwV
Aluminium, gesamt	<	0,03	mg/l	0,200
Arsen	<	0,001	mg/l	0,01
Blei	<	0,001	mg/l	0,01
Bor	<	0,05	mg/l	1
Cadmium	<	0,0005	mg/l	0,003
Calcium		36,5	mg/l	400
Chlorid		13,2	mg/l	250
Chrom, gesamt	<	0,0005	mg/l	0,05
Eisen, gesamt		0,07	mg/l	0,2
Fluorid	<	0,2	mg/l	1,5
Kupfer, gesamt		0,005	mg/l	2
Magnesium		10,2	mg/l	
Mangan, gesamt	<	0,005	mg/l	0,05
Natrium		9,2	mg/l	200
Nickel	<	0,002	mg/l	0,02
Nitrat		11,9	mg/l	50
pH-Wert		7,85	einheitenlos	9,5
Selen	<	0,001	mg/l	0,01
Sulfat		16	mg/l	250
Gesamthärte		7,5	°dH	

Bemerkung: Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz: weich

Beurteilung: Die gemessenen Parameter entsprechen den gesetzlich Vorgaben.